


Bielsko – Biała, dnia 13. 12. 2019



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Administracja Domów Mieszkalnych
Bielsko – Biała, ul. Krasińskiego 5**

Dotyczy: wydania opinii konserwatorskiej w sprawie wymiany wymiany bądź renowacji drzwi wejściowych oraz drzwi prowadzących na podwórze w budynku przy ul. Cieszyńskiej 56.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku – Białej po zapoznaniu się z Państwa wnioskiem z dnia 14.10.2019r. (przyjęte 16.10.2019r.) w w/w sprawie, opiniuje pozytywnie wymianę bądź renowację drzwi wejściowych oraz drzwi prowadzących na podwórze i podaje odnośnie formy następujące warunki konserwatorskie jakie winny spełniać nowe drzwi w budynku, zgodnie z art.27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568):

- Drzwi wejściowe** do budynku należy wymienić na proste drzwi klepkowe dwuskrzydłowe. Jeśli warunki techniczne nie pozwolą na użycie drzwi dwuskrzydłowych, dopuszcza się wymianę na drzwi jednoskrzydłowe (przykład drzwi klepkowych w załącznikach graficznych)
- Drzwi prowadzące na podwórze** należy poddać renowacji lub odtworzyć w drewnie, tak by naśladowały aktualne drzwi; z zachowaniem wielkości profili, płycin i przeszkleń (szkło zmienić na czyste lub mrożone)
- Drzwi wejściowe i prowadzące na podwórze, powinny być w tej samej kolorystyce; proponowany tzw. złoty dąb, lub ciemniejsze odcienie w nawiązaniu do kolorystyki okiennej
- Zanim nastąpi kompletny remont budynku, **przy okazji wymiany (lub renowacji)** w/w drzwi, należy przeprowadzić także renowację zewnętrznych wnęk, w których się one znajdują, poprzez; wymianę odparzonych tynków na piaskowo-wapienne (przy drzwiach wejściowych), uporządkowanie instalacji, oraz dopasowanie kolorystyczne, do reszty tynków, z użyciem farb renowacyjnych

Budynek przy ul. Cieszyńskiej 56 w Bielsku-Białej został podany w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Wykaz został przesłany Prezydentowi Miasta Bielska-Białej w dniu 08.10.2010r.

Dom. Barokowo – klasycystyczny (cechy stylowe skromne; częściowo zatarte). Parterowy, częściowo podpiwniczony; dach dwuspadowy z trójkątnymi powiekami, kryty papą. Fasada: wyodrębniony cokół, profilowany gzyms podokapowy, wnęka bramna zamknięta łukiem koszowym z prostokątnym portalem kamiennym i kamiennymi stopniami, nad portalem naświetle o łuku koszowym. Elewacja tylna; profilowany gzyms podokapowy. Sień; sklepienie kolebkowe z lunetami o podciętych spływach; para arkad o wystroju koszowym do przechodu na podwórze i na schody. Drzwi do zejścia piwnicznego dwuskrzydłowe deskowe, zejście tunelowe o sklepieniu segmentowym.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a AK

Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury
mgr Jacek Konior

Załączniki graficzne:



Przykłady drzwi klepkowych