



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach  
Delegatura w Bielsku-Białej  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6  
☎ 33 812 37 74 [www.wkz.katowice.pl](http://www.wkz.katowice.pl)

B-NR.5183.330.2022.AK  
RPW/ 4664/2022

Bielsko-Biała, dn.

07. 06. 2022

**ZGM ADM**

ul. Zygmunta Krasińskiego 5  
43-300 Bielsko – Biała

Dotyczy: wydania opinii dla stolarki drzwi wejściowych w budynku przy **ul. Pocztowej 30** w Bielsku-Białej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu Państwa pisma znak ADM/905/2022/KS/07, z dnia 18.03.2022 r. (złożonego w dniu 23.03.2022 r.) w ww. sprawie stwierdza co następuje, zgodnie z art.27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 wraz z późn. zm.):

1. Tut. Urząd zaleca wykonanie renowacji drzwi wskazanych na załączonej do wniosku fotografii.
2. Renowację należy wykonać poprzez zdjęcie nawarstwień malarskich, a następnie zabezpieczenie drewna impregnatem UV lub lakierobejcą, w kolorze ciemnego brązu, z uwydatnieniem rysunku i faktury drewna. Nie zaleca się jednakże szczotkowania drewna.
3. Możliwe jest zamontowanie dodatkowych uszczeltek, poprzez wykonanie bruzd po obwodzie drzwi

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Pocztowej 30 w Bielsku-Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej, a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Z up.  
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Kierownik Delegatury  
*mgr Mariusz Godek*

**Otrzymują:**

1. Adresat

**Do wiadomości:**

1. a/a AK

