



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6
☎ 33 812 37 74 33 443 22 69 ePUAP /swkz/skrytka wkz.katowice.pl

B-NR.5183.449.2025.PW
RPW/7270/2025

Bielsko-Biała, dn. 12. 09. 2025

Miasto Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Administracja Domów Mieszkalnych
ul. Zygmunta Krasńskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Delegatura w Bielsku-Białej - ADM
dnia 2025-09-22
L.dz. 3253

Dotyczy: wydania opinii konserwatorskiej w zakresie planowanej wymiany drzwi wejściowych od strony podwórza do budynku przy ul. Bystrzańskiej 6 w Bielsku-Białej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu Państwa pisma znak ADM/0731/2025/AKC/05 z dnia 28.03.2025 r. (zarejestrowanego w tut. Urzędzie w dniu 03.04.2025 r.) w w/w. sprawie stwierdza co następuje, zgodnie z art. 27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1292):

nie akceptuje się wymiany oryginalnej, płycinowej stolarki drzwiowej z ościeżami i nadświetłem, gdyż pomimo lat nie utraciły swych pierwotnych walorów estetycznych i zabytkowych. Ich stan techniczny jest dobry w związku z czym zabytkowe drzwi wraz z ościeżami i nadświetłem należy poddać renowacji, poprzez usunięcie wtórnych warstw farb olejnych, ewentualne wykonanie flekowania i pomalowanie farbą kryjącą w kolorze ciemnego brązu. Z uwagi na ubytki w listwie przymykowej, powstałe na skutek długoletniej eksploatacji, należy wymienić na nową, odtwarzając jej wymiary i profil. W celu polepszenia parametrów akustycznych oraz termicznych zaleca się wykonanie frezowanej bruzdy, na obwodzie skrzydeł drzwiowych czy też futryny, służącej do zamontowania uszczelki o grubości adekwatnej do szerokości szczeliny na styku ruchomych elementów.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Bystrzańska 6 w Bielsku-Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej, a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury
mgr Mariusz Grzegorz Dudziński