



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, Plac Opatrzności Bożej 18

☎ 33 812 37 74 33 443 22 69 ePUAP /swkz/skrytka bip.katowice.wkz.gov.pl

B-NR.5183.553.2025.PW
RPW/4286/2024

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Bielsku-Białej - AD 17
Wpł. dnia 2025-11-20
L.dz. 3905 Zm.

Bielsko-Biała, dn. 17. 11. 2025

Miasto Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Administracja Domów Mieszkalnych
ul. Zygmunta Krasińskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: wydania opinii konserwatorskiej w zakresie planowanej wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Cieszyńskiej 26 w Bielsku-Białej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu Państwa pisma znak ADM/240/2024/PSZ/07 z dnia 22.02.2024 r. (zarejestrowanego w tut. Urzędzie w dniu 27.02.2024 r.) w w/w. sprawie stwierdza co następuje, zgodnie z art. 27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23¹ lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1292):

nie akceptuje się wymiany oryginalnej, płycinowej stolarki drzwiowej z ościeżami, gdyż pomimo lat nie utraciły swych pierwotnych walorów estetycznych i zabytkowych. Ich stan techniczny jest dobry w związku z czym zabytkowe drzwi wraz z ościeżami **należy poddać renowacji¹**, poprzez usunięcie wtórnych warstw farb olejnych, ewentualne wykonanie flekowania i pomalowanie farbą olejną (np. na bazie oleju lnianego) w kolorystyce przyjętej spójnie z innymi drzwiami wejściowymi do lokali mieszkalnych w klatce schodowej tj. białe (stara biel) lub brązowe (jak na przedstawionym do wniosku załączniku graficznym). W celu dopracowania szczelności domyku drzwi zaleca się ewentualną wymianę listew przemykowych na identyczne pod względem materiału, rozmiaru oraz profilu. Z uwagi na długoletnią eksploatację i potencjalną nieszczelność styku skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą dopuszcza się możliwość wykonania bruzdy po obwodzie skrzydeł czy też ościeżnicy w celu zamontowania gumowej uszczelki.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Cieszyńskiej 26 w Bielsku-Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej, a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Jednocześnie przepraszam za zwłokę w sformułowaniu powyższej odpowiedzi, wynikającą z konieczności skrupulatnego rozpatrywania licznych i skomplikowanych spraw dostarczonych w tym czasie do tut. Urzędu

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury
mgr Mariusz Godek-Dudziński

¹ Zagadnienia dotyczące renowacji drewnianej stolarki zawarte są m.in. w publikacji pt.: „Drewniana stolarka okienna. Remont metodą skandynawską”, Natalia Skiepmo, Monika Sablajak, Anna Dzwolak, Albert Berne Warszawa 2024. Zawartość publikacji dostępna jest nieodpłatnie w formie pdf na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa. <https://ksiegarnia.nid.pl/produkt/drewniana-stolarka-okienna/>