



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6
☎ 33 812 37 74 www.wkz.katowice.pl

B-NR.5183.20.2021.AK
RPW/ 21828/2020

Bielsko-Biała, dn.

15.01.2021

ZGM ADM

ul. Zygmunta Krasińskiego 5
43-300 Bielsko – Biała

Dotyczy: wydania warunków konserwatorskich dla wymiany drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 46 w Bielsku-Białej

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu Państwa pisma znak ADM/3801/2020/GM, z dnia 11.12.2020r. (złożonego w dniu 15.12.2020r.) w ww. sprawie stwierdza co następuje, zgodnie z art.27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 282 wraz z późn. zm.):

- Zaleca się pozostawienie i konserwację przedstawionych drzwi. Zaleca się przy tym zdjęcie wszystkich powłok malarskich, z zastosowaniem nieinwazyjnych środków chemicznych, a następnie poprzez ręczne cyklinowanie, w celu zachowania drewna w możliwie najlepszym stanie. Możliwa jest także wymiana klamki oraz zamków na nowe, dopasowane stylistycznie do stolarki. Drzwi wykończyć w białej kolorystyce. Renowacji poddać także drewniany próg, który zaleca się wykończyć w ciemnych tonach, jednak z zachowaniem widocznego rysunku drewna.

Z dniem 01 czerwca 2015 r. budynek przy ul. Józefa Piłsudskiego 46 w Bielsku-Białej, został włączony do gminnej ewidencji zabytków Miasta Bielska-Białej, a także figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury
mgr *Mariusz Godek*

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. a/a AK