



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2016-06-30

Opinia nr 00635/2016

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bielsko-Biała przy ulicy Wita Stwosza 8 dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wita Stwosza 8. Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Piotr Waszek w celu: inwentaryzacja przewodów kominowych

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Opinia kominiarska wydana na podstawie opinii nr 00294/2016 z dnia 17.03.2016r.

Podczas kontroli kontroli przewodów kominowych stwierdziłem, że:

Mieszkanie nr 9
Przewód kominowy dymowy nr 23 wykonany jest nieprawidłowo należy do w.w. mieszkania wybudować nowy przewód kominowy dymowy. Przewód kominowy wentylacyjny przedpokój nr 22 należy ocieplić ponad dachem oraz przedłużyć o 1m. Do pokoju w którym znajduje się piec pokojowy należy dobudować przewód kominowy wentylacyjny. Jeśli w mieszkaniu zostanie wydzielona kuchnia i łazienka należy dobudować nowe przewody kominowe. Do mieszkania należy wykonać wentylację nawiewną zgodną z PN83B03430.

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii





Data opinii i podpis:

1.07.2016

Uwagi:

MISTRZ KOMINIARSKI
Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Nr D/130/15/11/159/14
Uprawnienie nr 1115/14
Nr 2D/144/35/14, 2L/1438/35/14

00635/2016



ul. Władysława