



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-10-25

OPINIA NR: 620B/2019

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Orkana nr 18 M6** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **ADM Zakład Gospodarki Mieszkaniowej**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Pomieszczenie kuchni posiada wentylację grawitacyjną podłączoną do przewodu spalinowego oraz wolny przewód który zezwala się wykorzystać do podłączenia pieca gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego.
2. Do istniejącego przewodu kominowego należy zamontować wkład kwasoodporny o śr. fi 80, który posłuży do wyrzutu spalin. Zaciąg powietrza do pieca wykonać z szachtu kominowego.
3. Na dzień kontroli sprawdzone przewody drożne ciąg w normie.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data opinii i podpis:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominarski)

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominarski
Jarosław Fajfrzyk
Nr. upr. 2930/03
tel. 606 366 526