


Załącznik nr. 3 do SIHK



ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-02-10

OPINIA NR: 53B/2020

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **Bielsko-Biała** przy **Lipnicka nr 125 M1** dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **Kliś Krystyna**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

- Opinia wstępna na podłączenie kotła gazowego 2-funkcyjnego.
- Pomieszczenie łazienki posiada wentylację grawitacyjną. Należy wymienić istniejącą kratkę wentylacyjną w łazience na kratkę wentylacyjną bez żaluzji o wymiarach 14x21.
- Wytypowano wolny przewód kominowy pod przewód spalinowy rys.5 na podłączenie kotła gazowego 2-funkcyjnego kondensacyjnego.
- Kocioł gazowy 2-funkcyjny należy podłączyć w pomieszczeniu łazienki.
- Przewód spalinowy należy zabezpieczyć wkładem kominowym kwasoodpornym powietrzno-spalinowym.
- Wyrzut spalin z kotła gazowego ponad dachem należy wyprowadzić na wysokość 0,5 metra ponad sąsiadujące wentylacje.
- Zaciąg powietrza do spalania w kotle gazowym zaleca się wykonać z zewnątrz lub klatki schodowej.
- Mieszkanie posiada 2 piece kaflowe które należy odłączyć od przewodów kominowych.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:
Data opinii i podpis:

Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi:
1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Mistrz Kominiarski
Jarosław Fajfrzyk
0606366526