



Zakład Kominiarski Waszek Spółka Jawna
43-450 Ustroń ul. Wantuły 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustroń, ul. Wantuły 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2017-08-21

Opinia nr 01022/2017

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku mieszkalny położonym w 43-300 Bielsko-Biała przy ulicy Szkolna 3a dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Szkolna 3a . Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Piotr Waszek w celu: inwentaryzacja przewodów kominowych

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

OPINIA KOMINIARSKA DOTYCZY LOKALI NR 1 i 4 WYDANA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI PRZEWODÓW KOMINOWYCH Z DNIA 06.09.2012r.:

Mieszkanie nr 1

mieszkanie posiada indywidualne przewody kominowe spalinowy łazienka, wentylacyjny łazienka oraz wentylacyjny kuchnia, w/w przewody kominowe prawidłowo zabezpieczone są wkładami kominowymi. W mieszkaniu podłączony jest do indywidualnego przewodu kominowego piec pokojowy oraz do przewodu kominowego nr 34 wykonany jest otwór po piecu pokojowym. Jeśli w/w przewód kominowy nie będzie używany należy zaślepić podłączenie. Do mieszkania należy wykonać wentylację nawiewną poprzez montaż 3szt. nawiewników ciśnieniowych w stolarence okiennej.

Mieszkanie nr 4

mieszkanie posiada indywidualne przewody kominowe spalinowy łazienka, wentylacyjny łazienka oraz wentylacyjny kuchnia. W/w przewody kominowe są nieszczelne należy uszczelnić w/w przewody kominowe. W mieszkaniu nr 4 podłączone są dwa piece pokojowe do indywidualnych przewodów kominowych dymowych. Do mieszkania należy wykonać wentylację nawiewną poprzez montaż 3szt. nawiewników ciśnieniowych w stolarence okiennej.

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.



Zakład Kominiarski Józef Waszek
ul. Jana Wantuły 1 43-450 Ustroń
Tel./Fax.: (33) 8543759 kom. 602777897
email: biuro@waszek.pl
www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustroń, 2012-09-03

Rysunek Nr 00068/2012

Data wykonania 2012-09-03

Nazwa właściciela posesji: Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Szkolna 3a

Adres właściciela posesji: 43-300 Bielsko-Biała ul. Szkolna 3a

Adres posesji: 43-300 Bielsko-Biała ul. Szkolna 3a

Opis: Inwentaryzacja przewodów kominowych

Lp	Legenda
1	8m wolny
2	3m wolny
3	11m wentylacja łazienka IIp. m. nr 4
4	8m wentylacja łazienka Ip. m. nr 2
5	8m piec gazowy łazienka Ip. m. nr 2
6	11m piec gazowy łazienka IIp. m. nr 4
7	8m wentylacja kuchnia Ip m nr 2 , wentylacja optyk
8	7m wolny
9	10m wentylacja kuchnia IIp. m. nr 4
10	10m piec pokojowy przenośny Ip. m. nr 2
11	6m wolny
12	11m piec pokojowy IIp. m. nr 4
13	9m otwór po piecu pokojowym Ip. m. nr 2
14	12m wentylacja lokal użytkowy parter wentylacja
15	3m wolny
16	5m piec pokojowy IIp. m. nr 4
17	5m wolny
18	5m wolny
19	11m wolny
20	6m wentylacja kuchnia Ip. m. nr 1 (wkład kominowy)
21	8m wolny
22	5m wolny
23	8m wentylacja WC fryzjer parter

ul. 17. Listopada

ul. Szkoła

