



Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26

Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.zgm.eu, e-mail: poczta@zgm.eu

Bielsko-Biała, dn. 20 stycznia 2021r.

**OGŁOSZENIE
Z ODPOWIEDZIĄ UDZIELONĄ
NA PYTANIE ZADANE PRZEZ WYKONAWCĘ
ORAZ
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZGM/DZ/155/2020/ADM, na wykonanie zadania pn. „Remont konserwatorski lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5 w Bielsku-Białej.”

I. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

W odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę w dniu 19.01.2021 r. , dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , informuję:

Pytanie 1:

„W pozycji 47 przedmiaru na roboty wewnętrzne z analogii zastosowano pozycję KNR-W 2-02 1101/01 - Wykonanie posadzki betonowej. Obmiar pozycji wyrażony jest w m³ co sugeruje wykonanie posadzki o grubości 1m. Czy dla tej pozycji nakłady R, M, S również powinny być skalkulowane indywidualnie?”

Odpowiedź na pytanie 1:

Obmiar Pozycji 47 przedmiaru KNR-W 2-02 1101/01 - Wykonanie posadzki betonowej powinien być wyrażony w m², należy przyjąć, wskazaną w projekcie, grubość posadzki betonowej równą 5 cm , a nakłady powinny być skalkulowane indywidualnie.

II. ZMIANY w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWINIA

W związku z udzieloną odpowiedzią, zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U., poz. 1843 z 2019r. z późn. zmianami) w imieniu Zamawiającego – Miasta Bielsko-Biała - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - informuję, iż dokonuje się modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakresie zmiany w przedmiarze robót.

jest:

„Poz. 47 KNR-W 2-02 1101/01 wykonanie posadzki betonowej m3 468,06 ”

powinno być:

Poz. 47 KNR-W 2-02 1101/01 analogia wykonanie posadzki betonowej, gr. 5 cm m2 468,06

III. Zmiana terminu składania ofert

W związku z tym, iż udzielona odpowiedź na pytanie wpłynęła na zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezbędnym może być dodatkowy czas dla Wykonawców na wprowadzenie zmian w ofertach, dlatego informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przedłużony termin składania ofert do **dnia 29. 01. 2021r. do godz. 12.00**. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert, ulega przede wszystkim proporcjonalnemu przedłużeniu termin otwarcia ofert - **do dnia 29. 01. 2020r. do godz. 12.30**.

Wykonawcy powinni również bezwzględnie uwzględnić przedłużenie terminu składania ofert w opisach oferty. Przedłużenie terminu składania ofert skutkuje przedłużeniem innych terminów podanych w specyfikacji, w tym zabezpieczenia oferty wadium.

W imieniu Zamawiającego

Ireneusz Kiecak

.....
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej